

PROTOKOL O SOULADU ZAŘÍZENÍ S POŽADAVKY PPDS P4

Číslo protokolu: EGD2024-P025

Držitel protokolu: SolarEdge Technologies Ltd.; 1 HaMada St., POB 12001
4673335 Herzliya; Israel

Požadavky: Ověření požadavků PPDS – Příloha 4 (2022) – Nesynchronní výrobní moduly

Kategorie A1 a A2

Metoda zkoušek: Metodika pro testování komponenty nesynchronního výrobního modulu
kategorie A1 a A2 – verze 01

Protokol platný do: 31-12-2026

Protokol o souladu zařízení byl vydán na základě zprávy o měření č. **EGD2024-Z025**

Výrobce zařízení: SolarEdge

Firmware zařízení: DSP1: 1.13.2405; DSP2: 2.19.2000

Nastavení zařízení: Czech Republic

Typové označení zařízení:

SE12.5K-XXXXXBXX4

SE16K-XXXXXBXX4

SE17K-XXXXXBXX4

EG.D, a.s tímto protokolem potvrzuje, že u výše uvedených výrobků ověřil soulad jejich vlastností s výše uvedenými požadavky PPDS.

v Českých Budějovicích dne 18.12.2024

eg.d

EG.D, a.s.
Síťový management
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ze EG.D, a.s

www.egd.cz/laborator

EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno