

PROTOKOL O SOULADU ZAŘÍZENÍ S POŽADAVKY PPDS P4

Číslo protokolu: EGD2023-P002

Držitel protokolu: SolarEdge Technologies Ltd.; 1 HaMada St., POB 12001
4673335 Herzliya; Israel

Požadavky: Ověření požadavků PPDS – Příloha 4 (2022) – Nesynchronní výrobní moduly

Kategorie A1 a A2

Metoda zkoušek: Metodika pro testování komponenty nesynchronního výrobního modulu
kategorie A1 a A2

Protokol platný do: 31-12-2026

Protokol o souladu zařízení byl vydán na základě zprávy o měření č. **EGD2023-Z002**

Výrobce zařízení: SolarEdge
Firmware zařízení: 1.20.1643
Nastavení zařízení: Czech Republic

Typové označení zařízení:

SE20K-RW0
SE25K-RW0
SE30K-RW0
SE33.3K-RW0

EG.D, a.s tímto protokolem potvrzuje, že u výše uvedených výrobků ověřil soulad jejich vlastností s výše uvedenými požadavky PPDS.

v Českých Budějovicích dne 18.12.2024

eg.d

EG.D, a.s.
Síťový management
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ze EG.D, a.s