

## PROTOKOL O SOULADU ZAŘÍZENÍ S POŽADAVKY PPDS P4

Číslo protokolu: EGD2024-P028

Držitel protokolu: SolarEdge Technologies Ltd.; 1 HaMada St., POB 12001  
4673335 Herzliya; Israel

Požadavky: Ověření požadavků PPDS – Příloha 4 (2022) – Nesynchronní výrobní moduly

Kategorie A1 a A2

Metoda zkoušek: Metodika pro testování komponenty nesynchronního výrobního modulu  
kategorie A1 a A2 – verze 01

Protokol platný do: 31-12-2026

Protokol o souladu zařízení byl vydán na základě zprávy o měření č. **EGD2024-Z028**

Výrobce zařízení: SolarEdge

Firmware zařízení: DSP1: 1.20.2275  
DSP2: 2.20.2218

Nastavení zařízení: Czech Republic

Typové označení zařízení:

SE3K-XXXTXBXX4	SE7K-XXXTXBXX4
SE4K-XXXTXBXX4	SE8K-XXXTXBXX4
SE5K-XXXTXBXX4	SE9K-XXXTXBXX4
SE6K-XXXTXBXX4	SE10K-XXXTXBXX4

EG.D, a.s tímto protokolem potvrzuje, že u výše uvedených výrobků ověřil soulad jejich vlastností s výše uvedenými požadavky PPDS.

v Českých Budějovicích dne 18.12.2024

  
**eg.d** 001  
EG.D, a.s.  
Sítový management  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ze EG.D, a.s